

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Václavská 4051-4052-4053

PSČ, obec: 430 03 Chomurtovo

K.ú., parcelní č.: 407925, 1115, 1116, 1117


Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 4478,7 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost


není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 562,6 (95 %)

Elektřina - 32,3 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,86 W/(m <sup>2</sup> .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	80 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	133 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Vytápění	106 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 644028.0

Vyhotoveno dne: 11.10.2024

Podpis: