

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 17. listopadu 4625-4626

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 5404/13, 5404/14

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3177,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 54

Velmi
úsporná

B

← 80

Úsporná

C

← 107

Méně úsporná

D

← 154

Nehospodárná

E

← 201

Velmi
nehospodárná

F

← 248

Mimořádně
nehospodárná

G

D
109


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 320,3 (93 %)
- Elektřina - 22,4 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,77 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

61 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

108 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

82 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz

Ev. č. průkazu: 643326.0

Vyhotoveno dne: 09.10.2024

Podpis:



David Knill