

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Břízami 5237-5238-5239

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/50, 6125/51, 6125/52

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3851,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost


není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 448,3 (94 %)

Elektrina - 27,5 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,78 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	73 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	124 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	97 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz

Ev. č. průkazu: 632774.0

Vyhotoveno dne: 09.09.2024

Podpis:

