

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Svahová 4956

PSČ, obec: 430 03 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652636, 1273/11

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2064,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně úsporná

A

53

Velmi úsporná

B

79

Úsporná

C

106

Méně úsporná

D

152

Nehospodárná

E

198

Velmi nehospodárná

F

244

Mimořádně nehospodárná

G

C  
105


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 199,9 (93 %)
- Elektřina - 14,5 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,66 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	58 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie		104 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) C
Vytápění	78 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 632231.0

Vyhotoveno dne: 07.09.2024

Podpis: