

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Svahová 4959-4960

PSČ, obec: 430 03 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652636, 1273/7, 1273/8

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3955,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 53

Velmi
úsporná

B

← 79

Úsporná

C

← 106

Méně úsporná

D

← 152

Nehospodárná

E

← 198

Velmi
nehospodárná

F

← 244

Mimořádně
nehospodárná

G

C
99


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 355,5 (93 %)
- Elektřina - 27,6 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,71 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

53 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

97 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

71 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 632638.0

Vyhotoveno dne: 07.09.2024

Podpis: