

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kamenná 5128-5129

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 5885/44, 5885/45


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3668,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 382,3 (93 %)  
Elektřina - 26,6 (7 %)




## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,75 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	64 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>111 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	85 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 632074.0

Vyhotoveno dne: 06.09.2024

Podpis: