

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zadní Vinohrady 4662-4663

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 4700/17, 4700/18

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztázná plocha: 2479,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná

A

54

Velmi úsporná

B

80

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi nehospodárná

F

248

Mimořádně nehospodárná

G

D
116


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 266,9 (94 %)
- Elektrina - 17,8 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,71 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

66 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

115 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

89 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 630839.0

Vyhotoveno dne: 03.09.2024

Podpis: